



Ügyszám: FFO\_02\_2013 / 14-2  
Ügyintéző: Körösi Tamás; dr. Czakó Kálmán  
Telefon: 06-1-459-7828  
Fax: 06-1-459-7760  
E-mail: [korosit@mekh.hu](mailto:korosit@mekh.hu)

HATÁROZAT SZÁMA: 1632 / 2013.

**Tárgy: Szállítási rendszerüzemeltetői engedély VIII. módosítása**

Az FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház út 5.; továbbiakban: Engedélyes, FGSZ Zrt.), mint szállítási rendszerüzemeltető, a 630/2012. számú határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélye (továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

#### HATÁROZATOT:

- I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt a következők szerint módosítja:
  - a) Az Engedély 1. számú melléklete 1.4. pontjában szereplő táblázat *Ecsegfalva és Orosháza II-3* kiadási pontjaihoz tartozó kiadási nyomás (bar) illetve max. kapacitás ( $\text{em}^3/\text{h}$ ) értékek e határozat 1. melléklete szerint módosulnak.

- b) Az Engedély 1. számú melléklete „1.4. Kiadási pontok” fejezete táblázatának szerkezete megváltozik akként, hogy a határkeresztező pontok a gázátadó állomásokat tartalmazó táblázattól elkülönítve kerülnek felsorolásra e határozat 2. melléklete szerint.
- c) Az Engedély 1. számú melléklete „1.5. Betáplálási pontok” fejezetében az import betáplálási pontok megnevezései e határozat 3. melléklete szerint változnak.
- II. Az Engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet I. pont 12. d) alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal az ügyintézési határidőt túllépte, ezért intézkedik a 600.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj mértékének megfelelő összeg ügyfélnek történő visszafizetéséről.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a honlapján történő közzétételéről.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevelében kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes UG0A1000-K-179/2013. számú – a Hivatalhoz 2013. április 10-én érkezett – engedélymódosítást kérő levelével

1. Ecsegfalva gázátadó állomás kiadási nyomás-emelésének engedélyezését kérte.

A működési engedély kért módosításának előzménye:

Füzesgyarmat és Szeghalom városok földgázellátása eddig szigetüzemben történt. A földgázt a MOL Nyrt. KTD Füzesgyarmati Gázüzeme szolgáltatta az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (továbbiakban Égáz-Dégáz Zrt) települési gázelosztó rendszerébe.

2011-ben a MOL KTD – a GET előírásainak megfelelően – bejelentette, hogy várhatóan 2013. június 30-ig tudja a földgázt biztosítani a területen, a kutak elvizesedése miatt.

A Hivatal több lépcsőben egyeztetéseket hívott össze az FGSZ Zrt, a MOL KTD és a területileg illetékes Égáz-Dégáz Zrt, valamint a szomszédos területen elosztói engedélyes TIGÁZ Zrt. részvételével. Az egyeztetések végeredményeként az Égáz-Dégáz Zrt. kapta a feladatot, hogy új nagyközépnomású elosztó vezetékét építsen ki, Ecsegfalva gázátadótól. Bár a vezeték építését nagyban hátráltatta, hogy Natura 2000 környezetvédelmi területen halad át, végül sikerült 2013. június 30-ra befejezni a kivitelezést.

Időközben az Ecsegfalva gázátadó kiadási nyomás-emelésének műszaki tartalmáról 2013. június 17-én a Hivatal egyeztetést folytatott az FGSZ Zrt. kapacitásgazdálkodási vezetőjével.

Az Engedélyes által elvégzett kapacitás- és hidraulikai vizsgálatok eredményeképpen az új kapacitásigény Ecsegfalva gázátadó állomás jelenleg 6,0 bar-os kiadási nyomásának 8,0 bar-ra történő emelésével elégíthető ki.

Ehhez a gázátadó állomáson az alábbi átalakításokat, intézkedéseket kell elvégezni:

- Aktív nyomásszabályozó vezérlő állító rúgó csere (2 db)
- Biztonsági lefúvató szelep rúgó csere (1 db)
- 0-10 bar méréshatárú feszmérők cseréje 0-16 bar méréshatárúra (4 db)
- Nyomástávadó beépítése (1 db)
- Módosítani kell a sémaképeket, a vészjelzés komparálási értékét, valamint a PM indulását

- Gyorszárok tartalék rúgóinak beszerzése (2 db)
- A gázátadó állomás BK 115/1991. sz. használatbavételi engedélyének módosítása

A kérelemhez csatolt dokumentumok között bemutatásra kerültek:

- A betáplálási igények.
- A kapacitásvizsgálat eredményei.
- A szükséges fejlesztések és azok műszaki tartalma.
- A csatlakozás pénzügyi feltételei, így a beruházás költsége.
- A csatlakozási díj számítása a Hivatal 597/2012. számú határozatában foglalt módszertan szerint.
- A megvalósuló létesítmény tulajdonviszonya.
- Vagyon károokra és környezeti károokra is kiterjedő felelősségbiztosítás.

A gázátadó állomás átalakítását követően a szabályozott eszközalap és rendszerhasználati díjakban elismert költségek nem változnak.

2. Engedélyes kérvényezte továbbá az Orosháza II-3 gázátadó állomás maximális kapacitásának módosítását tekintettel arra, hogy a Guardian Orosháza Kft. igénye alapján a gázátadó jelenlegi maximális kapacitását 5,0 ezer m<sup>3</sup>/óráról 5,6 ezer m<sup>3</sup>/óra kívánják növelni.

A kapacitásnövelés nem igényli a gázátadó állomás átalakítását.

3. Figyelembe véve az Európai Unió tagállamaiban használatos megnevezéseket, az Engedélyes kérelmezte továbbá a határkereszteső betáplálási és kiadási pontok megnevezésének pontosító jellegű módosítását.

A Hivatal a beküldött, fentebb ismertetett dokumentumok alapján az engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatta.

A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy a kérelem megfelel a hivatkozott jogszabályokban, valamint az Engedély 16. pontjában az Engedély módosítására előírt követelményeknek.

A Hivatal az előzőekben kifejtettek alapján teljesülni látja az Engedély módosításának a jogszabályokban előírt feltételeit, ezért az engedélymódosítási kérelemnek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adott.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 127. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 115. § (1) bekezdése, a Vhr. 127. §-a, valamint a Vhr. 6. számú mellékletben foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontja alapján kellett rendelkezni.


A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2013. július 11.; a Hivatal az ügyintézési határidőt túllépte.

A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127. § v) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2013. szeptember 17.

Dr. Dorkota Lajos  
elnök úr  
nevében és megbízásából:



**Tamáska József**  
főosztályvezető

Földgáz-felügyeleti és szabályozási Főosztály



**Kapják:**

Engedélyes	1 példány
Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály	1 példány
Hivatal, Gazdasági Költségvetési és Beszerzési Főosztály	1 példány
Hivatal, Földgáz- Felügyeleti és Szabályozási Főosztály	2 példány

**1. Melléklet**

Kiadási pont	Illetékes üzem	Max. kapacitás (em <sup>3</sup> /h)	Kiadási nyomás (bar)	Üzembe- helyezés éve	Felhasználási hely (település)	Helyrajzi szám
Gázátadó állomások						
Ecsefalva	Hajdúszoboszló	25,0	8,0	1990		
Orosháza II-3	Kecskemét	5,6	5,6	1971	Orosháza	5025/15



**2. Melléklet**

Kiadási pont		Illetékes üzem	Max. kapacitás (em <sup>3</sup> /h)	Kiadási nyomás (bar)	Üzembe-helyezés éve	Felhasználási hely
Határkeresztező pontok						
Régi név	Új megnevezés					
Magyar/Horvát Határ Mérőállomás Drávaszerdahely	Drávaszerdahely (HU>CR)	Gellénháza	800	52-75	2011	Horvátország
Magyar/Román Határ Mérőállomás Csanádpalota	Csanádpalota (HU>RO)	Kecskemét	200	40-63	2010	Románia
Magyar/Szerb Határ Mérőállomás Kiskundorozsma	Kiskundorozsma (HU>RS)	Kecskemét	550	43,2-60	1978	Szerbia
Magyar/Ukrán Határ Mérőállomás Beregdaróc	Beregdaróc (HU>UA)	Hajdúszoboszló	400	15-25	2012	Ukrajna

**3. Melléklet**

Betáplálási pont megnevezése		Illetékes üzem	Kapcsolódó rendszer-üzemeltető	Kapacitás típusa	Maximális kapacitás	
Import					em <sup>3</sup> /h	em <sup>3</sup> /nap
Régi név	Új megnevezés					
Ukrán/magyar határ betáplálási pont Beregovo felől	Beregdaróc (UA>HU)	Hajdúszoboszló	Ukrtransgas	Nem megszakítható	2 345,83	56 299,99
Ukrán/magyar határ betáplálási pont Beregovo felől	Beregdaróc (UA>HU)	Hajdúszoboszló	Ukrtransgas	Megszakítható	625	15 000,00
Osztrák/magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől	Moson-magyaróvár (AT>HU)	Kápolnás-nyék	Gas Connect Austria	Nem megszakítható	505,78 1	12 138,74
Osztrák/magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől	Moson-magyaróvár (AT>HU)	Kápolnás-nyék	Gas Connect Austria	Megszakítható	94,219	2 261,26
Horvát/magyar határ betáplálási pont Donji Miholjac felől	Dráva-szerdahely (CR>HU)	Gellénháza	Plinacro	Nem megszakítható	800	19 200,00