

Általános besorolási elvektől való eltérés szabályozása

Az állomásokra telepítésre kerülő technológiai egységek gyártóművi kialakítása és bizonylata ismeretében rögzíteni kell, hogy az adott helyszínrre telepíteni kívánt egységek milyen típusú robbanásveszélyes zónában üzemeltethetők.

Az egységeket és tartozékaikat úgy kell elhelyezni, hogy minden egyes elem olyan térségbe kerüljön, ami biztosítja az adott robbanás elleni védelmi megoldás megfelelőségét.

A bizonylatoltan 1-es zónában üzemeltethető egységek környezetének, térségének besorolása során a jelen szabályozásban megfogalmazott általános besorolási elvek alkalmazhatók.

A 2-es zónában üzemeltethető egységek környezetének, térségének besorolása során a technológiai létesítmény kialakításától függően, esetenként felmerülhet az általános besorolási elvektől történő eltérés szükségessége.

Az eltérést kezdeményező a besorolásához mellékelt, részletes és ellenőrizhető számításokkal igazolja a vizsgált térrészben a zóna fokozat és kiterjedés általános elvektől való eltérésének megalapozottságát.

A vizsgált térrész vonatkozásában akadályok elhelyezése, a szellőzés minősítő számítása vagy a szellőzési viszonyok módosítása, a kibocsátó források kockázat számítása, gázkoncentráció mérők vagy egyéb műszaki megoldások alkalmazása biztosíthatja a megoldási alternatívát az általános elvektől eltérő besorolás indoklására.