


Szagosítóanyag vezeték lejtése: min.12%

| | | | | |
|-------|---|------------|--------------|-----|
| 13-14 | Cseppenésmentes gyorscsatlakozó | | saválló acél | |
| 12 | Mágnesszelep | | saválló acél | |
| 11 | Szabályozó tűszelep skálázott kezelőszerv | | saválló acél | |
| 6-10 | Gömbcsap | | saválló acél | |
| 4-5 | Gömbcsap | 1/2" NPT | saválló acél | |
| 3 | Szintmutató | | saválló acél | |
| 2 | Aktívszenes szűrő | | saválló acél | |
| 1 | Szagosító anyag tartály, 1/2 NPT belsőmenetes csónkokkal | 24,5 liter | saválló acél | PED |

| Tsz | Megnevezés | Méret | Anyag | Szabvány |
|---|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  FGSZ Zrt Üzemeltetés Technológia | IG-ÜZ-38 V2 Földgázszagosítás tervezési irányelvek 2/a. számú melléklet | | File : igüz38.dwg | Méret: A4 |
| | Magnevezés: Szükségsgagosító elvi elrendezése | | Szabályatkészítő: Robonyi András | Hatályba lépés: 2015.12.02. |
| | | | Tervszám: | Méretarány: LN |
| | | | Rajzszám: | |
| | | | | |