

Külső Vállalkozó által végzett területkarbantartási (fűnyírási) tevékenység szabályai

FGSZ Zrt. gázipari létesítményein külső Vállalkozó által végzett terület karbantartási (fűnyírási) tevékenység engedélyezésére vonatkozó különleges szabályok:

- A gázipari létesítményeken végzett fűnyírási tevékenységet az OTSZ 184. §-a szerint alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységként kell kezelni.
- A tevékenység engedélyezése írásban történik a VIG-3 szabályzat [7. sz. Függelék](#) szerinti munkavégzési engedély (továbbiakban Engedély), mint irányadó formátum felhasználásával.
- A tevékenység engedélyezése a tevékenységet végző Vállalkozó erre feljogosított munkavállalójának feladata. Az Engedélyt a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy adja ki, így a VIG-3 szabályzat 5. fejezet szerinti „Megbízás” az engedély kiállítása mellett nem indokolt.
- Fentiek szerinti engedélyt Vállalkozó állítja ki azzal a tartalommal, amelyet Vállalkozó és FGSZ Zrt. előzetesen meghatározott. A Vállalkozó a tervezett munkavégzést megelőző héten csütörtök reggelig megküldi az Engedélyt ellenjegyzésre FGSZ illetékes Régiójának. Amennyiben a munkavégzést akadályozó körülmény (pl. tevékenységgel össze nem egyeztethető párhuzamos munkavégzés) nem áll fenn, akkor a következő hétre vonatkozó Engedélyt az illetékes Régióvezető által arra feljogosított munkavállaló ellenjegyzi, és tárgyhatet megelőző hét pénteken megküldi Vállalkozónak és a Régiós Diszpécsernek. Egy Engedély időtartama nem lehet több egy munkahétnél, az Engedélyen szereplő helyszínek pedig egy Régió következő munkahéten fűnyírással éritett létesítményeit tartalmazhatják kizárólag.
- FGSZ Zrt., mint a létesítmény Üzemeltetője az Engedélyt ellenjegyzi. FGSZ Zrt. részéről az ellenjegyző az lehet, akit erre az adott létesítmény üzemeltetője (Régióvezető) erre írásban felhatalmazott. FGSZ Zrt., mint üzemeltető részt vesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység során betartandó feltételrendszer meghatározásában. FGSZ Zrt. szakemberei a gázipari létesítmény üzemeltetéséből adódó feltételrendszert meghatározzák és a Vállalkozóval egyeztetik, amely feltételrendszert Vállalkozó az Engedélyen szerepelteti. Ellenjegyzés alkalmával, amennyiben speciális, előre nem látható körülmény áll fenn az Üzemeltető az előre egyeztetett és kidolgozott feltételrendszer mellett további speciális előírásokat tehet (pl. Üzemeltetői felügyelet), vagy indokolt esetben (pl. üzemzavar, nem összeegyeztethető párhuzamos munkavégzés stb.) az Engedélyt nem jegyzi ellen, ezáltal a tevékenység nem kezdhető meg. Az engedélyt kellő indoklással az Üzemeltető Ellenjegyzést követően is visszavonhatja.
- Vállalkozó köteles FGSZ vészhelyzeti eljárásait megismerni (EBK e-Learning), és azokat betartani (pl. tűzeset, robbanás, gázkifúvás stb.). ARH 20 % felett a munkavégzést haladéktalanul abba kell hagyni és értesíteni kell az illetékes Földgázszállító Régió Diszpécserét.
- Vállalkozó helyszíni munkairányítója a gázipari létesítményre történő belépés előtt, majd távozáskor köteles az illetékes Földgázszállító Régió Diszpécserénél bejelentkezni és a VIG-3 szabályzat szerinti bejelentéseket megtenni.
- Vállalkozó helyszíni munkairányítója a gázipari létesítményre történő belépését követően, de még a munkavégzés megkezdése előtt köteles, a munkaterület egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról meggyőződni.
- Azokon a gázipari létesítményeken, ahol állandó személyi felügyelet van (pl. Kompresszorállomás), ott a napi munkarendet előzetesen egyeztetni kell az Üzemeltetővel.
- Vállalkozó helyszíni munkairányítója távozáskor jelenti az illetékes Földgázszállító Régió Diszpécserének (állandó személyi felügyelet esetén a személyzet részére is), hogy tűz keletkezésére okot adó körülmény a munkaterületen nem maradt, a munkavégzéssel érintett létesítmény állapota biztonságos, a munkavégzés helyszínét ezzel visszaadja az üzemeltetőnek.

- Az Engedély (több helyszín esetén az adott engedély rész) a munka befejezését követően lezárásra kerül. A helyszíni példányt a helyszíni munkairányító zárja le miután a Diszpécsernek a munka befejezését jelentette, egyben a munkavégzéssel érintett helyszínt visszaadta az Üzemeltetőnek. A Diszpécsernél lévő példányt a bejelentést követően a Diszpécser zárja le.
- Üzemeltetői oldalról a kontroll lehet eseti helyszíni ellenőrzés vagy távoli ellenőrzés pl. kamerarendszer segítségével, indokolt esetben folyamatos (pl. üzemeltetői felügyelet kirendelése), ill. mozzanathoz kötött (pl. belépés, kilépés, érintett munkahely visszaadásához kötött Diszpécser által).

A végrehajtás alapvető feltételei:

- A munkavégzési engedélyt a helyszínen kell tartani.
- Gázipari létesítmény területére csak az léphet, aki az Engedélyen feltüntetetésre került, és valamennyi személyi, tárgyi feltételnek megfelel.
- Munkavégzés csak a munkavégzési engedélyen feltüntetett helyszíni munkairányító jelenlétében kezdhető meg, illetve folytatható.
- A földgázszállító technológia környezetében folyamatos személyi felügyelet szükséges. A személyi felügyeletet a Vállalkozó biztosítja.
- A földgázszállító technológia, mint fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tartalmazó technológia környezetében folyamatos légtérelvezetés szükséges. A folyamatos műszeres felügyeletet Vállalkozó biztosítja. Vállalkozó felelős egyben az alkalmazott műszerek megfelelőségéért (kalibrálás, heti bump tesztelés stb.)
- Vállalkozó felelős a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, eljárásrendi feltételeinek betartásáért (pl. Munkáltató általi képzések; FGSZ Beszállítói képzés és vizsga EBK E-learning rendszerben; megfelelő szikrát nem okozó védőruházat, munkaruházat és védőfelszerelések biztosításáért, azok folyamatos használatáért, belépési és kilépési szabályok betartása, Életvédelmi szabályok betartása stb.)
- Gépjárművel a fővállalkozó/alvállalkozó nem hajthatnak be robbanásveszélyes területre munkaeszközök kihelyezése és fű összegyűjtése céljából sem.
- A robbanómotoros munkaeszközök tankolása, üzemanyag tárolása az üzemeltető által kijelölt helyen (kerítésen kívül) engedélyezett.
- A tűzveszélyes tevékenység helyszíni irányítója a munka befejezését követően köteles a környezetet átvizsgálni, ellenőrizni, hogy tűz keletkezésére okot adó körülmény a munkaterületen nem maradt, a munkavégzéssel érintett létesítmény állapota biztonságos.
- Vállalkozó az esetlegesen keletkező tűzek oltására legalább 1 db legalább 6 kg-os ABC porral oltó készüléket tart a helyszínen készenlétben, amelynek állapota, karbantartottsága, felvizsgálata megfelelő.
- A technológiai elemek épségének megóvása érdekében fűnyíró traktorral, robbanó motoros fűnyíróval, vagy más növényvágásra/nyírásra alkalmas eszközzel a gáztechnológia legfeljebb 1 méterre közelíthető meg. A kezelőtereken, illetve a gáztechnológiától 1 méteren belül géppel vágni nem lehet, ott a területkarbantartást egyéb a Vállalkozási szerződésben előírt módon (pl. permetezés, gyomírtás stb.) kell megoldani.
- Levágott növényi részeket el kell távolítani és szállítani a munkaterületről.