

Tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

| Érintett műszaki megoldás | üzemeltetői ellenőrzés | | időszakos felülvizsgálat | | karbantartás | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | ciklusidő (türelmi idő) | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő (türelmi idő) | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő (türelmi idő) | dokumentálás szükségessége és módja |
| tűzoltó készülék | 3 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | nincs követelmény | | 6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték | 6 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hónap) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| beépített tűzjelző berendezés | 1 nap, 3 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| beépített tűzoltó berendezés | 1 hét, 1 hónap | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hónap) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| biztonsági világítás | 3 hónap | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hónap) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | tűzvédelmi üzemeltetési napló |

| Érintett műszaki megoldás | üzemeltetői ellenőrzés | | időszakos felülvizsgálat | | karbantartás | |
|-------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---|
| | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja |
| tűzgátló nyílászárók | 1 hónap | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| füstelvezető, légpótló szerkezet | 3 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| füstelszívó, légpótló ventilátor | 3 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| füstgátló nyílászáró | 3 hónap (+ 1 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét) | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló | szakos felülvizsgálattal egyidejűleg | fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló |

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.