

Tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő (türelmi idő)	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő (türelmi idő)	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő (türelmi idő)	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 3 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
biztonsági világítás	3 hónap	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzgátló nyílászárók	1 hónap	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló
füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló	szakos felülvizsgálattal egyidejűleg	fiREG tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.