

Ügyszám: FFAFO/491-9/2026.
Ügyintéző: Posztós Endre
E-mail: posztose@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H1921/2026.

Tárgy: A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély L. számú módosítása – FGSZ Zrt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) az **FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14.; a továbbiakban: **Engedélyes vagy FGSZ Zrt.**) **630/2012.** számú határozattal kiadott, többször módosított szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelme alapján, a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Engedély 1. számú melléklete 1.6. pontjában meghatározott „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” listája a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint kiegészül.

II. A rekonstrukciós projekt – a kérelemhez mellékelte dokumentációban bemutatott műszaki tartalom, tervezett rekonstrukciós költség és finanszírozás szerint – jelen Engedély módosítás alapján kezdhető meg.

A megvalósítás határideje: 2028.12.31.

III. Az Engedélyes köteles a rekonstrukció határidőre történő megvalósítását igazolni és az erre vonatkozó információkat, dokumentumokat a Hivatal részére megküldeni legkésőbb a megvalósítást követő 15 napon belül.

IV. A rekonstrukció bekerülési értékeinek és a megvalósítás valós költségeinek változását, összehasonlítását be kell mutatni és indokolni kell a rekonstrukciós projekt aktiválását követően. Amennyiben azonosítható olyan megvalósítási körülmény, amely a kérelemben bemutatott tervezett rekonstrukciós összegtől jelentős – az időarányos infláció feletti pozitív eltérést eredményez, be kell mutatni annak műszaki, gazdasági indokoltságát. A vizsgálat lefolytatásához a Hivatalhoz egy részletes költség- és eltéréselemzést kell benyújtani.

V. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni, ha olyan változásról lesz tudomása, amely következtében felmerülhet a csanádpalotai kompresszorállomás részvétele egy esetleges villamosenergia-rendszerbeli blackstart folyamatban. A tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy a villamosenergia-rendszeri

„blackout” állapot bekövetkezése esetén miként marad garantált a földgázz szállítórendszer rendelkezésre állása.

Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: 1/2014. MEKH rendelet) 1. melléklet A) táblázat 24. sora szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (600.000,- Ft.) a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalta.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.

A Hivatal a véglegessé vált határozatot a honlapján közzé teszi.

INDOKOLÁS

- [1] Az Engedélyes 2026. május 7-én érkezett, 24074/001/FGSZ/2026. iktatószámú kérelmében a részére kiadott, többször módosított Engedély 1. számú mellékletének 1.6. pontjában meghatározott „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” listájának módosítását kérte a Hivataltól a jelen határozat melléklete szerint.
- [2] Az Engedélyes kérelmének mellékletét képező projektleírásban bemutatta a „Csanádpalota kompresszorállomás gázturbinával hajtott kompresszoregység cseréje villamos hajtásra” projekt megvalósításához szükséges, tervezett létesítmények leírását, főbb paramétereit, ütemtervét, a beruházási költségeket és a létesülő rendszer tulajdonosi viszonyát.
- [3] A Hivatal a jóváhagyási eljárások során kiemelt figyelmet fordít a földgázrendszert érintő fejlesztések és rekonstrukció villamosenergia-rendszert érintő hatásaira, ezért FFAFO/491-2/2026 ügyszámú 2026. május 12-én közölt tényállás tisztázó végzésével felszólította az Engedélyest, hogy kérelmét egészítse ki nyilatkozatával, melyben elemzi és bemutatja, hogy a tervezett rekonstrukció végrehajtását követően egy esetlegesen bekövetkező villamosenergia-rendszeri „blackout” állapot bekövetkezése esetén is garantált marad a földgáz szállítórendszer – legalább a rekonstrukciót megelőző állapotának megfelelő – rendelkezésre állása.
- [4] Az Engedélyes a felhívásnak határidőben eleget tett és válaszában kifejtette, hogy egy esetleges blackout-blackstart folyamat során nincs jelentősége annak, hogy Csanádpalotán a 3 kompresszoros (2 üzemi és 1 tartalék) üzemeltetési modellben van-e elektromos meghajtású kompresszor. A blackout kezelési tervünk szerint a blackstart folyamat biztosítható a csanádpalotai kompresszorállomás belépése nélkül, mivel az állomás nem vesz részt a folyamatban, és amint visszaáll a villamosenergia-ellátás, az országos földgázfogyasztás és az export/import, valamint átszállítások el tudnak indulni, továbbá a tervezett csanádpalotai villamos kompresszor is (újra)indítható. Az Engedélyes nyilatkozatát azzal támasztotta alá, hogy az elsődleges blackstart erőművek – Gönyű és Dunamenti hőerőmű – blackstart időszakos ellátása vezetékrendszerből, majd a stratégiai készletből történik, a határkereszteső pontokon való zárást feltételezve.
- [5] A Hivatal az Engedélyes által tett nyilatkozat alapján megállapította, hogy a tervezett rekonstrukció nem érinti hátrányosan a villamosenergia-ellátás biztonságát, ezért az jóváhagyható. Ugyanakkor a Hivatal felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan változás várható vagy következik be a villamosenergia-rendszerben, amely az Engedélyes fenti nyilatkozatában foglaltak tartalmát érinti, az Engedélyes haladéktalanul köteles annak hatását megvizsgálni, és arról a Hivatalat értesíteni, ezért a rendelkező rész V. pontjában foglaltak szerint döntött.
- [6] A Hivatal FFAFO/491-4/2026 ügyszámú 2026. május 13-án közölt tényállás tisztázó végzésével felszólította Engedélyest, hogy kérelmét egészítse ki az alábbiak szerint:

- a kérelmének 2. sz. mellékletét képező TOTEX számítását pontosítsa úgy, hogy a várható piaci folyamatokról (pl. az árak és várható forgalom tekintetében) részletes és valóságközeli modellt alkalmazzon,
- érzékenységvizsgálat keretében mutassa be a piaci és műszaki kockázatok alakulását és hatását az hasznos élettartam végéig számított TOTEX tekintetében,
- kérelmét egészítse ki a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 6. számú melléklet 4. pontja szerint annak bemutatásával, hogy a 3 éves üzleti terv tartalmazza-e a beruházást.

[7] Engedélyes a felhívásnak határidőben eleget tett és válaszában kérelmét a végzés szerint kiegészítette. Kiderült, hogy a kérelem 4. bekezdésében megadott projekt összes költség és a válaszában mellékleteit képező FB határozatok szerint – a beruházás megvalósítására – jóváhagyott összes költség nem egyezik.

[8] A Hivatal FFAFO/491-7/2026 ügyszámú 2026. május 15-én közölt tényállás tisztázó végzésével felszólította Engedélyest, hogy kérelmét egészítse ki az alábbiak szerint:

- Adjon választ arra a kérdésre, hogy a kérelmének 4. bekezdésében megadott projekt összes költség, és a Hivatal FFAFO/491-4/2026 ügyszámú 2026. május 13-án közölt tényállás tisztázó végzésére adott válaszában mellékleteit képező FB határozatok szerint – a beruházás megvalósítására – jóváhagyott összes költség közötti különbség miből származik és ezt az eltérést milyen módon fogja orvosolni.

[9] Engedélyes a felhívásnak határidőben eleget tett és válaszában kifejtette, hogy a csanádpalotai villamos energia hajtású kompresszor beruházás forrásigénye 2025. novembere óta jelentősen növekedett

- i) a berendezés gyárójával folytatott egyeztetések alapján (gyártmány növekedés nagyságrendje: 0,5% / hónap, összeszerelés: 5%/év), illetve
- ii) a belső villamos energia hálózat kiépítésének előkészítése során rendelkezésre álló információk (jellemzően a becsült alapanyagár növekedés) miatt.


A forrásigény változatlan USD/HUF árfolyammal került számszerűsítésre, amelyből jelentős részt tesz ki a berendezés gyártási és beüzemelési költsége. A forrásigény változása kapcsán a Felügyelő Bizottság jóváhagyását fogjuk kérni a többlet fedezet rendelkezésre állása érdekében.

A Hivatal döntését ennek elfogadásával hozta meg.

[10] Az Engedélyes kérelmében igazolta a rekonstrukció műszaki-, pénzügyi- és gazdasági feltételeit. A Hivatal megállapította, hogy az engedély módosítási kérelemhez az FGSZ Zrt. által bemutatott műszaki tartalom, az azokhoz tartozó tervezett beruházási költségek, a beruházás finanszírozásának módja jogszerű,

eleget tesz a GET Vhr. 127. §-a szerinti követelményeknek, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 1. § c) pontjában rögzített törvényi célkitűzésnek.■


- [11] A Hivatal a költségek bemutatását megvizsgálta és az alábbi táblában rögzítette:



- [12] A rekonstrukció tervezett költsége a kérelemhez benyújtott dokumentációk szerint:

összesen: ■■■■■■

melyet az Engedélyes saját finanszírozásból finanszíroz, az alábbi ütemezés mellett:



- [13] A Hivatal a beruházásra elszámolható WACC-et a mindenkor hatályos jogszabályok és módszertani útmutató alapján határozza meg.

- [14] A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy arra tekintettel, hogy a rekonstrukciós projektben megvalósításra kerülő villamos kompresszor egy gázüzemű kompresszort vált ki, ezért a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetési díjak megállapítása során a beruházáshoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek tekintetében az indokolt költség meghatározása során – a gázüzemű kompresszor élettartamáig – összehasonlító elemzést végezhet a kompresszor költségigénye tekintetében, és ennek eredménye alapján – a legkisebb költség elvének figyelembevételével – dönt az árbevétel igény meghatározása során. A Hivatal a GET 104/B. § (2) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutatót a fentiekben leírtak és annak figyelembevételével fogja kidolgozni, hogy a

működési engedélyhez bemutatott értékcsökkenés és OPEX költség, – figyelemmel a legkisebb költség elvére – nem haladhatja meg a TOTEX vizsgálatban bemutatott – a [11] – pontban rögzített értékcsökkenés és OPEX éves költségeket.

- [15] A rekonstrukció megvalósulásával létrejövő kompresszorállomás – tartozékaival együtt – az Engedélyes tulajdonába kerül.
- [16] A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatta. A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a hivatkozott jogszabályokban és az Engedélye 18. pontjában az Engedély módosítására előírtaknak, ezért számára a Hivatal az Engedélyt módosította jelen határozat rendelkező része szerint.
- [17] A fentiek alapján a Hivatal az Engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította és az Engedély 1. számú mellékletének 1.6. pontjában meghatározott „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” listája e határozat 1. számú melléklete szerint módosul.
- [18] Engedélyes kérte az általa megjelölt adatok védett adatként kezelését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 27. § (2) bekezdése alapján. A Hivatal az Engedélyes nyilatkozata alapján ezen adatokat védett adatnak tekintette és az indokolásban azonosíthatatlanná tette.
- [19] Jelen határozatot a Hivatal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 5/F. § (4) bekezdése, a GET 115. § (1) bekezdése és 127. § a) pontja, a GET Vhr. 127. § (1) és (4) bekezdése, valamint 6. számú melléklet 4. pontja, továbbá az Ákr. 35–38. §-a, 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján adta ki.
- [20] Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 124–130. §-a, továbbá az 1/2014. MEKH rendelet 6. §-a és 1. melléklet A) táblázat 24. sora alapján kellett rendelkezni.
- [21] Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)–(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen.
- [22] A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI.6.) Korm.

- rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés I) pontján alapul.
- [23] A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot a GET 129/A. § (3) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzé teszi. Az Engedélyes a határozatról hiteles másolatot kérhet.
- [24] Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. A Hivatal eljárásában a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdése alapján nincs helye sommás eljárásnak.
- [25] A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.
- [26] A Hivatal feladat- és hatáskörét a MEKH Tv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET 115. § (1) bekezdése és 127. § a) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH Tv. és a GET tartalmazza.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

dr. Juhász Edit
elnök

Melléklet: Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

Kapják: (kizárólag elektronikusán, hivatali kapuról cégkapura küldve)
FGSZ Zrt. 1pld
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 1pld

1. számú melléklet

Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély **1. számú melléklet 1.6 pontjában szereplő „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” lista** az alábbiak szerint módosul:

Kompresszor állomás	Gázturbina típusa	Kompresszor típusa	Gépszám	Teljesítmény (MW)	Üzembe helyezés éve	Üzemen kívül helyezés éve
Csanádpalota	Solar Centaur 50 LS	Solar C402	1	4,5	2019	–
	Solar Centaur 50 LS	Solar C402	1	4,5	2019	2028
	Solar Spartan eT60	Solar C401	1	5,2	2028	–
	Solar Taurus 60S	Solar C402	1	5,3	2026	–

Megjegyzés:

A SOLAR Centaur 50 LS tip. gázturbinák és Solar C402 tip. kompresszorok 2001-ben Hajdúszoboszló kompresszor állomáson lettek üzembe helyezve, majd 2019-ben áttelepítésre kerültek Csanádpalotára. A két gép és kapcsolt kompresszor egyikét váltja 2008-ban a villamos hajtású Solar Spartan eT60 tip, villamos hajtóegység és Solar C401 tip. kompresszor.